

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2010, vydané ÚNMZ dne 9. dubna 2010

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5a/2015/002

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr:

Dřevěné vnitřní dveřní křídlo - typ A-PNP, otočné, plné, jednokřídlové, s průhledítkem, osazené do požární ocelové zárubně

Výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

IČ: 25292331

Místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

závod 30 – 561 02 Dolní Dobruč 378

IČ: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 1192	třída 3
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 1192	třída 3
Odolnost proti nárazu měkký a těžkým tělesem	ČSN EN 1192	třída 3
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2+A1 STO 209-002-15	EI₂ 30-C0 / EW 30-C0
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3

AO dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Neřídnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. PC – 002 – 15 ze dne 24.02.2015, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5a odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Certifikát je vydán na dobu neomezenou. Tento výtisk certifikátu je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-002-15 ze dne 23.02.2015 a jeho platnost je omezena do 23.02.2018.

Zlín, 24. února 2015

MENDELU, Zkušebna STV, Louky 304, 763 02 Zlín




Ing. Miroslav Zapletal
zástupce ředitele AO 209

