

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2010, vydané ÚNMZ dne 9. dubna 2010

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5a/2015/037

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr:

Dřevěné lisované dveře ADORY, plné a prosklené – osazené v ocelové, dřevěné rámové nebo obložkové zárubni

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlinské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

místo výroby: závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

IČ: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2+A1 STO 209-037-15	EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP I, ADORY A-PNP) – jedno a dvoukřídlové dveře plné v ocelové a dřevěné zárubni (ADORY DP II) – jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP II - výplň GRENAMAT C tl. 2 x 18 mm) - tepelné namáhání ze strany se závěsy – jedno a dvoukřídlové dveře plné kazetové a prosklené v ocelové zárubni (ADORY DP II / DS II) – jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP III - výplň GRENAMAT C tl. 33 mm) EI₁ 20-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP II - výplň NATURA tl. 2 x 18 mm) – tepelné namáhání ze strany se závěsy EI₂ 20-C0 / EW 20-C0 – jedno a dvoukřídlové dveře prosklené v dřevěné zárubni (ADORY DS II) EI₁ 20-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DP III - výplň NATURA tl. 2 x 18 mm) - tepelné namáhání ze strany se závěsy E 45-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 45-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DPG II) E 30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře plné v ocelové zárubni (ADORY DPG II-L)
Kouřotěsnost	CSN EN 13501-2+A1 STO 209-037-15	S_a-C0 / S_b-C0 / S_m-C0 – jednokřídlové plné nebo částečně prosklené dveře (ADORY DP II-K)
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3

AO dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci č. PC – 037 – 15 ze dne 11.12.2015, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickým osvědčením, na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5a odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Certifikát je vydán na dobu neomezenou. Tento výtisk certifikátu je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-037-15 ze dne 10.12.2015 a jeho platnost je omezena do 31.12.2018.

Zlín, 11. prosince 2015

MENDELU, Zkušebna STV, Louky 304, 763 02 Zlín



Ing. Miroslav Zapletal
zástupce ředitele AO 209

