

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2017/001

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr:

Jednokřídlové ocelové dveře v ocelové zárubni, typ ADORY OP I

Výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

IČ: 25292331

Místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

IČ: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 STO 209-001-17	E 30-C1 / EI, 15-C1 / EI, 30-C1 / EW 30-C1 E 30-C1 / EI, 20-C1 / EI, 30-C1 / EW 30-C1 - dveře namáhané ze strany se závěsy E 45-C1 / EI, 15-C1 / EI, 30-C1 / EW 30-C1* - dveře namáhané ze strany bez závěsů
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1

* V normě ČSN EN 13501-2 se nedefinuje kombinace tříd EW, výrobek však při orientaci se závěsy na nenamáhané straně splňuje kritérium celistvosti E a radiace W na čas 45 minut.

AO dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci č. PC – 001 – 17 ze dne 14.03.2017, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickým osvědčením, na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5 odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Certifikát je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-001-17 vydané dne 13.03.2017 a jeho platnost je omezena do 13.03.2020.

Zlín, 14. března 2017

MENDELU, Zkušebna STV, Louky 304, 763 02 Zlín




Ing. Miroslav Zapletal
zástupce ředitele AO 209