

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2010, vydané ÚNMZ dne 9. dubna 2010

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5a/2015/042

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr:

Jednokřídlové ocelové dveřní křídlo - typ ADORY OP, OS III, otočné, plné nebo částečně prosklené, s průhledítkem, s nebo bez samozavírače, osazené do ocelové zárubně

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlinské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

místo výroby: závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

IČ: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Mechanická odolnost	ČSN EN 1192	třída 1 E 45-C1 / EI, 20-C1 / EI, 30-C1 / EW30-C1^{*)} - jednokřídlové plné dveře s polodrážkou, typ ADORY OP III/Z-01, osazené v tuhé podpěrné konstrukci (závěsy na exponované straně) ^{*)} V souladu s ČSN EN 13501-2+A1, Národní poznámka NP ⁶⁾ splněna hodnota požární odolnosti EW-45
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2+A1 STO 209-042-15	E 60-C1 / EI, 30-C1 / EI, 30-C1 / EW60-C1 - jednokřídlové plné dveře s polodrážkou, typ ADORY OP III/Z-01, osazené v tuhé podpěrné konstrukci (závěsy na neexponované straně) EI, 45-C0 / EW30-C0^{*)} - jednokřídlové plné nebo částečně prosklené dveře s polodrážkou, typ ADORY OP, OS III, osazené v tuhé podpěrné konstrukci (závěsy na neexponované straně) ^{*)} V souladu s ČSN EN 13501-2+A1, Národní poznámka NP ⁶⁾ splněna hodnota požární odolnosti EW-45-C0 EI, 60-C0 / EW60-C0 - jednokřídlové dveře s polodrážkou, částečně prosklené, typ ADORY OS III, osazené v tuhé podpěrné konstrukci (závěsy na neexponované straně) EI, 30-C0 / EW60-C0 - jednokřídlové plné dveře bez polodrážky, typ ADORY OP III, osazené v lehké normové podpěrné konstrukci (závěsy na neexponované straně)
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2+A1 STO 209-042-15	S_a / S_m - jednokřídlové plné nebo prosklené dveře
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1

AO dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci č. PC – 042 – 15 ze dne 11.12.2015, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickým osvědčením, na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5a odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Certifikát je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-042-15 vydané dne 10.12.2015 a jeho platnost je omezena do 31.12.2018.

Zlín, 11. prosince 2015

MENDELU, Zkušebna STV, Loučky 304, 763 02 Zlín




Ing. Miroslav Zapletal
zástupce ředitele AO 209